

Нормы температуры воздуха в квартирах

Требования к температуре воздуха в жилых помещениях в холодный период года содержатся в «ГОСТ Р 51617-2000. Указанный ГОСТ в зависимости от назначения помещения определяет допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях: от 18 до 25 градусов Цельсия.

Нормы температуры воздуха в квартирах по СанПиН 2.1.2.2645-10 (санитарные правила и нормы) утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64.

<u>Наименование помещения</u>	<u>температура воздуха в градусах Цельсия</u>	
	<u>оптимальная</u>	<u>допустимая</u>
<i>Холодный период года</i>		
Жилая комната	20-22	18-24
То же, в районах наиболее холодной пятидневки (минус 31 С и ниже)	21-23	20-24
Кухня	19-21	18-26
Туалет	19-21	18-26
Ванная, совмещенный санузел	24-26	18-26
<i>Теплый период года</i>		
Жилая комната	22-25	20-28

Минимальной температуры батарей в квартирах законом и нормами не предусмотрены. Показатель температуры должен быть таким, чтобы сохранялась допустимая температура воздуха в квартире (+18 до + 25 градусов). В ночное время допускается снижение не более чем на 3 градуса, а также повышение максимум на 4 градуса в любое время суток.

Отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного периода. Допустимая продолжительность перерыва в отоплении - не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 22 градусов. Не более 8 часов одновременно при температуре воздуха в помещениях от 10 до 12 градусов, не более 4 часов при температуре в помещении от 8 до 10 градусов.

Термометр, для замера должен, размещен правильно, его высота от пола должна быть не менее 1,5 м, а от наружной стены его расстояние должно быть 1 метр